

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 815

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

PRODOTTI PER SISTEMI CAMINO

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato,
fabbricati da:

EDIL METAL GRONDA S.r.l.
Via Isonzo, 12/sc. B
09122 Cagliari (CA)
Tel. 070 9313068 Fax: 070 9313464
e-mail: info@freguiainox.it
sito internet: www.freguiainox.it

e fabbricati nello stabilimento di produzione:

**Z.I. strada C4 – C.P. 13
09039 Villacidro (VS)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

EN 1856-1:2009

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che


il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 02.12.2014 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

Ortona, li 30.01.2018
Revisione n. 02
Sostituisce certificato n.1982-CPR-815 rev. 01

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione



**CERTIFICATO DI CONFORMITA'
 DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

N. 1982 - CPR - 815

EN 1856-1							Identificazione commerciale
Descrizione del prodotto	Classe di temperatura	Classe di tenuta ai gas	Resistenza alla condensazione	Durabilità all'attacco chimico	Specificità del materiale del condotto fumario	Resistenza al fuoco di fuliggine	
Prodotti per sistemi di camini	T200	P1	W	Vm	L50050	O(30)	Sistema Camino Doppia Parete Inox con guarnizione
	T450	N1	D	Vm	L50050	G(75)	Sistema Camino Doppia Parete Inox senza guarnizione
	T250	N1	D	Vm	L50050	O(45)	Sistema Camino Monoparete Inox senza guarnizione

Ortona, li 30.01.2018
 Revisione n. 02
 Sostituisce certificato n.1982-CPR-815 rev. 01

Dott. Ing. Antonio Bianco
 Direttore dell'Ente di Certificazione

